

BILANCE PRIRŮSTKU PŘIKONU ELEKTRICKE ENERGIE

měrné zatížení na úrovni DTS : 3.316 kW/RD

lokality	funkční využití	plocha /m2/	RD	b.j.	obyvatel	ZP m2	P kW/m.j.	P kW	návrh zásobování el.eneraíí
BV1	bydlení venkovské Radětice	12 286	11		33	1320	3,316	36,5	stávající TS + síť NN
BV2	bydlení venkovské Radětice	4 334	4		12	480	3,316	13,3	stávající TS + síť NN
BV3	bydlení venkovské Radětice	3 757	3		9	360	3,316	9,9	stávající TS + síť NN
BV4	bydlení venkovské Radětice	2 967	2		6	240	3,316	6,6	stávající TS + síť NN
SR1	venkovní sport	17 136							
T/1	vodní plocha	1 105							
PV1	vodní plocha	2 533							
PV2	vodní plocha	8 776							
PL1	plocha lesní (nová)	16 343							
PL2	plocha lesní (nová)	4 280							
PL3	plocha lesní (nová)	6 762							
	Celkem	80 279	20		60	2400		66,3	